

Zarządzenie nr 106/2022
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**w sprawie: procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii sieci
kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Urząd
Gminy w Orońsku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 8 grudnia 2022 r. wprowadza się procedurę postępowania w przypadku wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej w Orońsku oraz oczyszczalni ścieków w Orońsku i Łaziskach stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Józef Bakula

PROCEDURA

postępowania w przypadku wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej w Orońsku oraz oczyszczalni ścieków w Orońsku i Łaziskach, gm. Orońsko

I. Cel procedury:

Niniejsza procedura określa wymagane standardy organizacyjno-techniczne związane z wystąpieniem i usuwaniem awarii oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków lub sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Urząd Gminy w Orońsku. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawności urządzeń i sieci kanalizacyjnych eksploatowanych przez Urząd Gminy w Orońsku oraz zapewnienie ciągłości i niezawodności odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochronę interesów odbiorców usług.

II. Powiadamianie i kolejność postępowania:

- a) W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej, przepompowni lub oczyszczalni ścieków należy kolejno powiadomić:
 - Konserwator sieci kanalizacyjnej – w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej lub przepompowni - tel. 696 696 227;
 - Operator oczyszczalni ścieków w Łaziskach – w przypadku awarii oczyszczalni ścieków w Łaziskach – tel. 48 6184561 lub 785550412;
 - Operator oczyszczalni ścieków w Orońsku – w przypadku awarii oczyszczalni ścieków w Orońsku – tel. 883002802;
 - Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Orońsku – tel. 48 6185925 lub 790410604;
 - Wójt Gminy Orońsko – tel. 48 6185912.
- b) W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej należy:
 - Zlokalizować miejsce wycieku/nieszczelności, a następnie (o ile to możliwe) niezwłocznie, stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odciąć dopływ ścieków;
 - Zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób postronnych;
 - Ocenić zakres awarii;
 - W zależności od zakresu awarii należy zapewnić sprzęt oraz zespół pracowników – do usunięcia awarii w pierwszej kolejności zaangażować konserwatorów sieci oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Orońsku, przy zachowaniu przepisów BHP. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub zasobów ludzkich, Urząd Gminy zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej firmie zewnętrznej.
- c) W przypadku awarii przepompowni ścieków należy:
 - Zlokalizować miejsce awarii oraz ocenić jej zakres;
 - W zależności od zakresu awarii zapewnić sprzęt i zespół pracowników - do usunięcia awarii w pierwszej kolejności zaangażować konserwatorów sieci oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Orońsku, przy zachowaniu przepisów BHP. W przypadku braku

możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub zasobów ludzkich, Urząd Gminy zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej firmie zewnętrznej;

- Przywrócić pracę przepompowni w oparciu o zapasowe urządzenia i elementy lub zapewnić odbiór ścieków pojazdami asenizacyjnymi przez uprawniony podmiot.

d) W przypadku awarii oczyszczalni ścieków w Orońsku lub Łaziskach:

- Ocenić zakres awarii;
- W zależności od zakresu awarii zapewnić sprzęt i zespół pracowników - do usunięcia awarii w pierwszej kolejności zaangażować operatorów oczyszczalni oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Orońsku, przy zachowaniu przepisów BHP. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub zasobów ludzkich, Urząd Gminy zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej firmie zewnętrznej;
- Dla zapewnienia tymczasowej pracy oczyszczalni wykorzystać zapasowe urządzenia, np. pompy, agregaty prądotwórcze lub zmagazynować nadmiar ścieków w zbiornikach oczyszczalni, a w przypadku ich zapelnienia zapewnić przewóz nadmiaru ścieków do innej sprawnej oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi przez uprawniony podmiot.

III. Postanowienia końcowe:

- a) W przypadku uszkodzenia ludzi powiadomić służby medyczne i udzielić pierwszej pomocy;
- b) W przypadku zagrożeń technicznych lub środowiskowych powiadomić odpowiednią jednostkę Straży Pożarnej;
- c) W każdym przypadku ustalić kierującą akcją i dążyć do zminimalizowania czasu oddziaływania ścieków na środowisko;
- d) W uzasadnionych przypadkach poinformować mieszkańców o awarii, a po zakończeniu prac związanych z jej usunięciem – o przywróceniu sprawności urządzeń.